

Pytania

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. przetargu na remont instalacji c.o. w budynku PZSP w Wejherowie:

1. Czy Wykonawca ma zutylizować zdemontowane grzejniki i rury stalowe – brak informacji w projekcie technicznym oraz przedmiarze robót.
2. Czy szpachlowanie i malowanie wnek podokiennych , po zdemontowanych grzejnikach, a przed montażem nowych, jest objęte przedmiotem zamówienia-brak informacji w projekcie i przedmiarze robót.
3. Na rzucie piwnicy grzejnik zasilany z pionu S4 o wymiarach 22/600/1600 jest opisany jako higieniczny – w zestawieniu grzejników jako grzejnik standardowy zaworowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający dokona utylizacji zdemontowanych grzejników i elementów instalacji we własnym zakresie.
2. Szpachlowanie i malowanie wnek okiennych w miejscach w których będzie to konieczne wchodzi w zakres prac.
3. Należy zastosować standardowy grzejnik zaworowy.