

**Pytanie nr 1 dotyczące „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół
Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno - rehabilitacyjny z
zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową” .:**

proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

W zestawieniu stolarki jest przyjęta izolacyjność termiczna dla okien 1,3 i dla drzwi 1,7. Zgodnie z nowymi przepisami izolacyjność termiczna dla okien powinna wynosić nie więcej niż 1,1 a dla drzwi nie więcej niż 1,5. Jaką izolacyjność należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź:

do wyceny należy przyjąć izolacyjność termiczną zgodną z obowiązującymi przepisami w 2017 roku a więc dla okien $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ i dla drzwi $U \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.